

別表2 (1-2) (保守点検)

【機械設備】

施設名	名称	内容	頻度
全施設	除塵機械	作動状況、異音、振動、減速機油面、温度、スクリーンの状況確認	毎日
		グリス・オイル補給、ボルト締付確認、ワイヤーロープの伸び、チェーン磨耗状態確認	適時
	ポンプ	軸受点検、温度、異音、振動、グラント（漏水・発熱等）、配管（漏水・発錆）、圧力（指示値）	毎日
		グラントパッキン調整、ボルト締付け確認、グリス補充・交換、振動測定、カップリングゴム磨耗状況確認	適時
	電動機	軸受、温度、異音、振動、油量の確認	毎日
		潤滑油交換	適時
	電動弁	開閉状態、異音、漏水	毎日
		グラントパッキンの状況、グリス補給	適時
	流量調節弁	弁開度、開閉表示、異音、漏水	毎日
		特殊弁類の点検	適時
	弁類	開閉表示、異音、漏水	毎日
		グラントパッキンの状況、グリス補給	適時
	配管	損傷、漏水、腐食、塗装状況の確認	毎日
	急速攪拌機	軸受、異音、振動、グラント（漏水・発熱等）の確認	毎日
		グリスの補充、交換	適時
	緩速攪拌機	回転、攪拌状況の確認	毎日
		軸受、温度、異音の確認	適時
	汚泥掻寄機	異音、振動、油量、ワイヤーロープの状況	毎日

施設名	名称	内容	頻度
		グリス・オイル補給、ボルト締付け、ワイヤーロープの伸び、シャーピンの状況確認	適時
	薬品注入ポンプ	注入量、インジェクター作動状況、真空、空気溜まりの有無の確認	毎日
		ストレーナー状況確認、清掃	適時
	薬品タンク (貯留槽・廃液槽・ 希釈槽・小出槽 等)	液位、貯留量、液漏れ、据付状況確認	毎日
		槽内部確認	適時
	薬品移送ポンプ	軸受点検、温度、異音、振動、グラウンド（漏液・発熱等）、配管（漏液・発錆）、圧力（指示値）	毎日
		グラウンドパッキン調整、ボルト締付け確認、グリス補充・交換、振動測定、カップリングゴム磨耗状況確認	適時
	紫外線照射装置	点灯確認、累積稼動時間を把握	毎日
	エアレーション装置	送風機の稼動を確認	毎日
	空気圧縮機	異音、振動、ドレン抜き、圧力、電流値	毎日
	脱水機	異音、振動、温度、油量、液漏れ、ろ板、ろ布の確認、脱水圧力、ケーキ剥離状況、含水率確認、シャーピン状況確認	毎日
		シャーピン取替	適時

【電気設備】

設備名	名称	内容	頻度	
受変電設備	受電盤（断路器、遮断器）	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日	
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月	
	変圧器盤（変圧器）	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日	
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月	
	現場監視操作盤	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日	
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月	
	制御盤、その他（S C、遮断基盤）	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日	
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月	
	配電設備	配電盤	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日
			内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月
分電盤		外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日	
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月	
コントロールセンター		外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日	
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月	
特殊電源装置		外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日	
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月	
その他制御盤等		外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日	

設備名	名称	内容	頻度
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月
自家用発電設備	自家用発電設備	外観の確認	毎日
		保安運転による異音、振動、温度、油量、液漏れ等の確認	1回/月
直流電源設備無停電電源設備	蓄電池	外観の確認	毎日
		液漏れ、液位、腐食等の確認	1回/月
	C V C F 盤	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月
	直流電源盤	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月
	UPS 装置	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日
監視制御装置	監視制御装置	システムエラーチェック	適時
	分散制御装置	外観、過熱等の確認	毎日
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月
	入出力装置	外観、過熱等の確認	毎日
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月
	ゲートウェイ装置	外観、過熱等の確認	毎日
内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認		1回/月	
監視制御装置	インターフェイス装置、通信制御装置	外観、過熱等の確認	毎日

設備名	名称	内容	頻度
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月
	補助継電器盤・中継端子盤	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月
	現場監視操作盤・操作卓等	外観、過熱、表示灯、指示値等の確認	毎日
内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認		1回/月	
計装用計器 計装設備	流量計、圧力計、濃度計等	外観、表示灯、指示値等の確認	毎日
	調節計、演算器、記録計等	外観、指示値等の確認	毎日
	計装盤	外観、表示灯、指示値等の確認	毎日
内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認		1回/月	
遠方監視制御装置	テレメータ	外観、表示灯等の確認	毎日
		内部機器の損傷、腐食、発錆、変形、取付状況の確認	1回/月