

(別表7)

消防設備等 設置箇所等一覧

感知器外 設置箇所一覧

設備場所	設置場所・個数	点検回数 (回/年)
中西条浄水場 脱水機棟	P型2級 露出型 主受信機 1台 感知器 41個 総合盤(発信機, 表示灯, ベル) 3台	2
〃 管理棟	P型1級 露出型 主受信機 1台 感知器 62個 総合盤(発信機, 表示灯, ベル) 3台 ベル 2台	2
〃 新電気棟	P型2級(4/5L)受信機 1台 感知器 15個 総合盤(発信機, 表示灯, ベル) 2台 ベル 1台	2
〃 発電機棟	P型2級露出型 受信機 1台 感知器 3個 総合盤(発信機, 表示灯, ベル) 1台	2
〃 原水水質計器室	P型1級 (1/5L)受信機 1台 感知器 1個 総合盤(発信機, 表示灯, ベル) 1台	2
〃 送水ポンプ棟	P型1級(2/5L)受信機 1個 感知器 10個 総合盤(発信機, 表示灯, ベル) 1台	2
〃 取水電気棟	P型2級(1/1L)受信機 1台 感知器 12個 総合盤(発信機, 表示灯, ベル) 1台	2
〃 浄水施設棟	P型2級露出型 受信機 1台	2
〃 洗浄排水池電気棟	P型2級 1台 感知器 2個 総合盤(発信機, 表示灯, ベル) 1台	2

誘導灯設置箇所一覧

設 備 場 所	設 備 内 容	点検回数 (回／年)
中西条浄水場 脱水機棟	避難口誘導灯 (中形) 8 個 通路誘導灯 (小形) 3 個 通路誘導灯 (C級) 1 個	2
〃 新電気棟	避難口誘導灯 (B L級) 1 個 避難口誘導灯 (C級) 2 個	2
〃 発電機棟	避難口誘導灯 (C級) 2 個	2
〃 原水水質計器室	避難口誘導灯 (C級) 1 個	2
〃 送水ポンプ棟	避難口誘導灯 (C級) 2 個	2
〃 酸注入棟	避難口誘導灯 (C級) 2 個	2
〃 取水電気棟	避難口誘導灯 (C級) 1 個 通路誘導灯 (C級) 1 個	2
〃 浄水施設棟	避難口誘導灯 (B L級) 6 個 避難口誘導灯 (C級) 10 個 通路誘導灯 (C級) 15 個	2
〃 洗浄排水池電気棟	避難口誘導灯 (C級) 1 個	2
東神吉水源地 発電機棟	避難口誘導灯 (C級) 3 個	2
〃 紫外線処理棟	避難口誘導灯 (C級) 2 個	2
〃 配水ポンプ棟	避難口誘導灯 (中形) 2 個 通路誘導灯 (小形) 1 個 避難口誘導灯 (B L級) 1 個	2
西部第3水源地	避難口誘導灯 (C級) 2 個	2
投松ポンプ場	避難口誘導灯 (C級) 4 個	2
都台加圧ポンプ場	避難口誘導灯 (C級) 2 個	2
新在家加圧ポンプ場	避難口誘導灯 (C級) 2 個 通路誘導灯 (C級) 1 個	2

消火器設置箇所一覧

設 備 場 所	消 火 器 数 (10 号)	点検回数 (回/年)
中西条浄水場 (送水ポンプ棟)	2	2
〃 (次亜注入設備室)	3	2
〃 (脱水機棟)	10	2
〃 (管理棟)	7	2
〃 (新電気棟)	6 1 (50号)	2
〃 (発電機棟)	4 1 (50号)	2
〃 (取水電気棟)	3 1 (50号)	2
〃 (送水ポンプ棟)	2	2
〃 (酸注入棟)	2	2
〃 (浄水施設棟)	8	2
〃 (洗浄排水池電気棟)	3	2
神野水源地	5	2
大野水源地	3	2
中津水源地	1	2
投松ポンプ場	6	2
西部第3水源地	3	2
東神吉水源地 (配水ポンプ棟)	2	2
〃 (紫外線処理棟)	2	2
〃 (発電機棟)	3	2
新在家加圧ポンプ場	2	2
都台加圧ポンプ場	3	2
計	80 【10号…77、50号…3】	-