

水質計器一覽表

No	機種No	設置場所	機器名称	メーカー	型式	設置場所詳細	取得年度	計器概要	備考
1	1	中西条浄水場	中西条 原水濁度計	横河電機	TB700G	原水計器室	H23年度	濁度計	
2	2	中西条浄水場	中西条 原水導電率・温度計	横河電機	SC450G	原水計器室	H24年度	導電率計	
3	3	中西条浄水場	中西条 原水pH計	横河電機	PH450G	原水計器室	H24年度	pH計	
4	4	中西条浄水場	中西条 原水油分計	横河電機	QS1000	原水計器室	H24年度	油分計	
		中西条浄水場	原水計器室 脱泡槽等付帯設備			原水計器室			
5	5	中西条浄水場	中西条 集合原水アルカリ度計	横河電機	AL400G	水質計器室	H26年度	アルカリ度計	
6	6	中西条浄水場	中西条 集合原水pH計	横河電機	PH450G	水質計器室	H26年度	pH計	
7	7	中西条浄水場	中西条 着水井濁度計	横河電機	TB700G	水質計器室	H24年度	濁度計	
8	8	中西条浄水場	中西条 着水井pH計	横河電機	PH450G	水質計器室	H24年度	pH計	
9	9	中西条浄水場	中西条 着水井残塩計	横河電機	RC400G	水質計器室	H24年度	残塩計	
10	10	中西条浄水場	中西条 1系凝集水pH計	横河電機	PH450G	水質計器室	H24年度	pH計	
11	11	中西条浄水場	中西条 2系凝集水pH計	横河電機	PH450G	水質計器室	H24年度	pH計	
12	12	中西条浄水場	中西条 3系凝集水pH計	横河電機	PH450G	水質計器室	H24年度	pH計	
13	13	中西条浄水場	中西条 凝集水残塩計	東亜DKK	CLF-1610	水質計器室	R05年度	残塩計	
14	14	中西条浄水場	中西条 沈澱水濁度計	横河電機	TB700H	水質計器室	H24年度	濁度計	
15	15	中西条浄水場	中西条 1系ろ過水濁度計	横河電機	TB700H	水質計器室	H27年度	濁度計	
16	16	中西条浄水場	中西条 2系ろ過水濁度計	横河電機	TB700H	水質計器室	H27年度	濁度計	
17	17	中西条浄水場	中西条 3系ろ過水濁度計	横河電機	TB700H	水質計器室	H27年度	濁度計	
18	18	中西条浄水場	中西条 合流ろ過水pH計	横河電機	PH450G	水質計器室	H24年度	pH計	
19	19	中西条浄水場	中西条 合流ろ過水濁度計	横河電機	TB700H	水質計器室	H24年度	濁度計	
20	20	中西条浄水場	中西条 合流ろ過水残塩計	東亜DKK	CLF-1610	水質計器室	R05年度	残塩計	
21	21	中西条浄水場	中西条 浄水pH計	横河電機	PH450G	水質計器室	H24年度	pH計	
22	22	中西条浄水場	中西条 浄水濁度計	横河電機	TB700H	水質計器室	H23年度	濁度計	
23	23	中西条浄水場	中西条 浄水残塩計	東亜DKK	CLF-1610	水質計器室	R05年度	残塩計	
		中西条浄水場	水質計器室 脱泡槽等付帯設備			水質計器室			
24	24	中津水源地	中津 浄水pH計	東亜DKK	HBM-160	管理棟	H27年度	pH計	
25	25	中津水源地	中津 浄水濁度計	横河電機	TB700H	管理棟	H26年度	濁度計	
26	26	中津水源地	中津 浄水残塩計	東亜DKK	CLF-1610	管理棟	R05年度	残塩計	
		中津水源地	中津 脱泡槽等付帯設備						
27	27	東神吉水源地	東神吉 原水pH計	東亜DKK	HBM160	ろ過設備棟	H22年度	pH計	
28	28	東神吉水源地	東神吉 原水濁度計	横河電機	TB700H	ろ過設備棟	H26年度	濁度計	
29	29	東神吉水源地	東神吉 中継水pH計	横河電機	PH450G	ろ過設備棟	H26年度	pH計	
30	30	東神吉水源地	東神吉 中継水次亜注入後残塩計	東亜DKK	CLF-1610	ろ過設備棟	H22年度	残塩計	
31	31	東神吉水源地	東神吉 合流ろ過水濁度計	横河電機	TB700H	ろ過設備棟	H26年度	濁度計	
32	32	東神吉水源地	東神吉 No1ろ過水残塩計	横河電機	FC400G	屋外	H26年度	残塩計	
33	33	東神吉水源地	東神吉 No2ろ過水残塩計	横河電機	FC400G	屋外	H26年度	残塩計	
34	34	東神吉水源地	東神吉 No3ろ過水残塩計	横河電機	FC400G	屋外	H26年度	残塩計	
35	35	東神吉水源地	東神吉 浄水pH計	東亜DKK	HBM160	管理棟	H22年度	pH計	
36	36	東神吉水源地	東神吉 浄水濁度計	横河電機	TB700H	管理棟	H28年度	濁度計	
37	37	東神吉水源地	東神吉 浄水残塩計	東亜DKK	CLF-1610	管理棟	H22年度	残塩計	
		東神吉水源地	東神吉 脱泡槽等付帯設備						
38	38	大野水源地	大野 ろ過水pH計	東亜DKK	HBM160	取水ポンプ棟	H25年度	pH計	
39	39	大野水源地	大野 ろ過水残塩計	東亜DKK	CLF-1610	取水ポンプ棟	H25年度	残塩計	
40	40	大野水源地	大野 浄水濁度計	横河電機	TB700H	管理棟	H26年度	濁度計	
41	41	大野水源地	大野 浄水残塩計	東亜DKK	CLF-1610	管理棟	H25年度	残塩計	
		大野水源地	大野 脱泡槽等付帯設備						
42	42	西部水源地	西部 原水pH計	東亜DKK	HBM160	管理棟	H22年度	pH計	
43	43	西部水源地	西部 原水濁度計	横河電機	TB800D	管理棟	R05年度	濁度計	
44	44	西部水源地	西部 浄水pH計	東亜DKK	HBM160	管理棟	H22年度	pH計	
45	45	西部水源地	西部 浄水濁度計	横河電機	TB700H	管理棟	H26年度	濁度計	
46	46	西部水源地	西部 浄水残塩計	東亜DKK	CLF-1610	管理棟	R05年度	残塩計	
		西部水源地	西部 脱泡槽等付帯設備						
47	47	城山配水池	城山 配水残塩計	横河電機	FC400G	電気室	H28年度	残塩計	
		城山配水池	城山 脱泡槽等付帯設備						
53	48	都台ポンプ場	都台 流入残塩計	横河電機	FC400G	電気室	R02年度	残塩計	
54	49	盤東次亜注入場	都台 配水残塩計	横河電機	FC400G	電気室	R02年度	残塩計	
55	50	投松ポンプ場	投松 流入残塩計	横河電機	FC400G	電気室	R03年度	残塩計	
56	51	投松ポンプ場	投松 配水残塩計	横河電機	FC400G	電気室	R03年度	残塩計	
57	52	福留配水池	福留 配水残塩計	横河電機	FC400G	電気室	R03年度	残塩計	
58	53	新在家ポンプ場	福留 追次亜後残塩計	横河電機	FC400G	電気室	R04年度	残塩計	
		都台ポンプ場	都台 盤内付帯設備						
		投松ポンプ場	投松 盤内付帯設備						
		福留配水池	福留 盤内付帯設備						
48	101	尾上公園	尾上 管末・色濁度計	日本電色	WQA7000	場内	H25年度	色・濁度計	
49	102	農村環境改善センター	改善センター 管末・色濁度計	日本電色	WQA7000	敷地内	H25年度	色・濁度計	
50	103	行常加圧ポンプ場	行常 管末・色濁度計	日本電色	WQA7000	場内	H25年度	色・濁度計	
51	104	西神吉小学校	西神吉小 管末・色濁度計	日本電色	WQA7000	校内正門付近	H25年度	色・濁度計	
52	105	水丘中学校	水丘中 管末・色濁度計	日本電色	WQA7000	校内正門付近	H25年度	色・濁度計	
59	111	上下水道局庁舎	本庁 管末・色濁度計	未定	未定	敷地内	R06年度	色・濁度計	
48	106	尾上公園	尾上 管末残塩計	横河電機	FC400G	場内	H25年度	残塩計	
49	107	農村環境改善センター	改善センター 管末残塩計	横河電機	FC400G	敷地内	H25年度	残塩計	
50	108	行常加圧ポンプ場	行常 管末残塩計	横河電機	FC400G	場内	H25年度	残塩計	
51	109	西神吉小学校	西神吉小 管末残塩計	横河電機	FC400G	校内正門付近	H25年度	残塩計	
52	110	水丘中学校	水丘中 管末残塩計	横河電機	FC400G	校内正門付近	H25年度	残塩計	
59	112	上下水道局庁舎	本庁 管末残塩計	未定	未定	敷地内	R06年度	残塩計	
	111	尾上公園	尾上 盤内付帯設備						
	112	農村環境改善センター	改善センター 盤内付帯設備						
	113	行常加圧ポンプ場	行常 盤内付帯設備						
	114	西神吉小学校	西神吉小 盤内付帯設備						
	115	水丘中学校	水丘中 盤内付帯設備						
	115	上下水道局庁舎	本庁 盤内付帯設備						