

NO	主要背景指標	指標値	単位	定義（計算式）	備考
1	給水人口規模	249,082	人	—	現在給水人口
2	全職員数	56	人	—	管理者、会計年度任用職員除く
3	水源種別	浄水受水（県水）	—	—	水道事業統計（3-1）5013 主な水源より
4	浄水受水率	41.4	%	浄水受水量／年間配水量(受水含む)	浄水受水量：水道事業統計（3-1）5011
5	給水人口1万人当たりの浄水場数	0.2	箇所／10,000人	浄水場数／（現在給水人口／10,000人）	
6	給水人口1万人当たりの施設数	1.12	箇所／10,000人	（浄水場数＋送・配水施設）／（現在給水人口／10,000人）	送・配水施設は、統計年報／Ⅱ施設／Ⅰ現有施設概要の施設数をカウントする
7	有収水量密度	2.2	1,000m ³ ／ha	有収水量／計画給水区域面積	1ha=0.01km ² 計画給水区域面積：水道事業統計（1-1）0150
8	水道メーター密度	110.8	個／Km	水道メータ数／配水管延長	水道メータ数：水道事業統計（3-4）5343 配水管延長：水道事業統計（2-8）0711
9	単位管延長	4.59	m／人	導送配水管延長／現在給水人口	導送配水管延長：水道事業統計（2-8）0701+0706+0711